Planungsbüro Reinold

Von: Klenke, Rainer <rklenke@bueckeburg.de>
Gesendet: Freitag, 15. Juni 2018 08:05
An: info@reinold-planungsbuero.de
Cc: Wolter, Klaus
Betreff: Stellungnahme B-Plan Nr. 88, "Bethelquartier", Ihr Schreiben vom 31.05.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Begründung unter Punkt 11.2: Ver- und Entsorgung (Oberflächenentwässerung) sollte geprüft werden, ob die Grundstücke und Gebäude, die nicht verändert werden (Bestand), ihre Rückhaltungsmaßnahmen für das Regenwasser nicht zentral am Gewässer Schlossbach ausgleichen können. Ein aufwendiger Umbau der vorhandenen Anlagen erscheint uns nicht sinnvoll. Auch die Rückhalteanlagen der neuen Grundstücke und Gebäude sollten möglichst zentral (z. B in Verkehrsflächen) und nicht für jedes Grundstück einzeln angelegt werden.

Mit freundlichem Gruß

Rainer Klenke

Abwasserbetrieb der Stadt Bückeburg
Lange Straße 45
31675 Bückeburg

☎ 05722/206-711 📄 05722/206-710
✉ rklenke@bueckeburg.de 🖳 www.bueckeburg.de

